

关于中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程计价争议的复函

原创 广东省建设工程标准定额站订阅号

#争议复函

149个



关于中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程计价争议的复函

粤标定复函〔2022〕85号

中山中冶翠城道综合管廊有限公司，中国十九冶集团有限公司：

你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统申请解决中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程计价争议的来函及相关资料收悉。

2017年4月签订的PPP项目框架协议、2017年5月签订的项目合同及2017年9月签订的施工合同显示，本项目位于中山市，资金来源为政府资金和社会资本，招标人中山翠亨新区工程项目建设管理中心通过公开招标方式，确定由中国十九冶集团有限公司与中山翠亨投资有限公司共同组建的中山中冶翠城道综合管廊有限公司（项目公司）负责项目特许经营期内的投资、建设、运营、维护和移交。项目建安工程部分采用工程量清单计价方式，综合单价由定额组价乘中标下浮率确定，目前处于合同履行阶段。现对来函涉及的争议事项答复如下：

本项目管廊内给水系统焊接钢管规格为DN800*12，《广东省地下城市综合管廊工程综合定额（2018）》中给水焊接钢管的最大直径DN150，合同双方就DN800*12的焊接钢管给水管道安装借用《广东省安装工程综合定额（2010）》还是借用《广东省市政工程综合定额（2010）》相应定额子目产生争议。建设单位认为，地下城市综合管廊属市政工程，应借用市政定额相应子目。施工单位认为，从施工环境、条件及定额水平对比，应借用安装定额C8-1-140子目。

我认为，项目招标答疑文件第105条、综合管廊给水管道施工图及综合管廊给水工程专项施工方案等资料显示，本项目属市政工程。依据《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》总说明第五条规定，在实际应用中缺项定额应执行现行广东省建设工程计价依

据及其相关规定，建议DN800*12的给水系统焊接钢管参借《广东省市政工程综合定额（2018）》相应项目进行计价。

专此复函。

广东省建设工程标准定额站

2022年8月22日



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com
投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

收录于合集 #争议复函 149

下一篇·关于汽车小镇地块一施工总承包工程计价争议的复函

阅读 1368

分享 收藏

5 在看

写下你的留言